

Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajance Haven
 Sag
 Aggregat placering
 Lofter opgange
 Betjeningsområde
 toilet-køkken-parkeringskælder

Sags nr. 151587
 Udført af PEH
 Eftersyns måned (nr.)
 Anlæg nr ALLE
 Udført dato 27-10-20
 Eftersyns. art Q-man ID nr
 Servicet udføres efter VENT ordningens retningslinier

Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Drifttider					
												start	slut	start	slut		
												man		fre			
												tirs		lør			
												ons		søn			
												tors					Timer pr. uge 0,0

Pos nr. SFB 57.1.xxx	Pos	Indtags Luftfordelingssystemet, Anlæg	Pos	Krydsvarmevexsler	Pos	Referenceværdier	Indblæsning	Udsugning		
	001	Luftindtag, rist/hætte	029	Snavs, ødelæggelse, korr.	055	Hovedluftmængde (q _{ref})	m ³ /h			
	002	Spjæld-, vanding, træk	030	Dræn	056	Sugetryk, ventilator (P _{sref})	Pa			
	003	Fleksible forbindelser	031	Vandlås	057	Sugetryk, ventilator (P _{småref})	Pa			
	Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg		Tørstoffiltre		058	Motoreffekt (P _{ref})	kW			
	004	Afkast, rist/hætte, dræn	x	032	Engangsfilter - planfilter	059	Motorstrøm (I _{ref})	A		
	005	Spjæld, vanding		033	Engangsfilter - posefilter	060	Frekvens (F) (afløst)	Hz		
	006	Fleksible forbindelser	x	034	Tætning til ramme	Afvigelse Ps, (afvigelse Max - 15% afvigelse)				
	007	Blande spjæld, vanding		Mikrofiltre / Hepa		Elmålinger				
	Ventilator og motor		008	Afbalancering	x	035	Snavs, ødelæggelse, korr.	061	Motoreffekt	kW
	009	Snavs, ødelæggelse, korr.	x	036	Filter	037	Tætning til ramme	062	Motorstrøm	A
	010	Lejer (slør/støj)	x	x	Fedtfiltre		Målinger (Ps efter komponent)			
	011	Fleksible forbindelser	x	038	Ødelæggelse, korrosion	064	Kanal	Pa		
	012	Rotationsretning	x	039	Filtercelle	065	Spjæld	Pa		
	013	Kileremtræk	x	x	040	Fedtrende	066	Forfilter	Pa	
	Varme & køleflader (væske)		Kulfiltre		067	Filter	Pa			
	014	Forvarmeblader		041	Ødelæggelse, korrosion	068	Genvinding	Pa		
	015	Eftervarmeblader		042	Filtercelle	069	Varmeflade	Pa		
	016	Varmegenvindingsbatt.		Tagventilatorer		070	Køleflade	Pa		
	017	Køleflader		043	Snavs, ødelæggelse, korr.	071	Ventilator	Pa		
	018	Dræn og vandlås		044	Dræn	072	Kanal	Pa		
	El-varmeblader		045	Lejer (slør/støj)	073	Andet...	Pa			
	019	Funktion		Automatik		VENT numre				
	020	Snavs og korrosion		046	Frosttermostat	074	Mærkatnummer			
	021	Sikkerhedstermostater		047	Brandtermostat ind/ud	075	Tekniker VENT cert. nr.			
	Roterende varmeveksler		048	Stop/Start	x	Vurderinger				
	022	Snavs, ødelæggelse, korr.		049	Trykvagt	x	076	Anlægs tilstandsvurdering 0-4	Ja	Nej
	023	Tætningslister		050	Kanalfølere		077	Mulighed for Energi optimering		
	024	Gearmotor		051	Motorventiler		Andet		Ja	Nej
	025	Rotationsretning		052			Andet			
	026	Rem (kæde)		Varmegenvinding		078	Underlagt Energieftersyn (LVE)			
	027	Renblæsningssektor		053	Frostsikring °C	079				
	028	Lejer (slør/støj)		054	Andet...	080				

Tilstandsvurdering karakter: 0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks

Bemærkninger: For linjeskifte tryk "ALT + ENTER" Husk at påføre pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

Anlæg ok
 Anlæg opgang A5 larmer lidt skal der holdes øje med

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Servicetekniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00

